



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2026

ст-ца Тбилисская

№ 600

Об утверждении технического задания
на разработку инвестиционной программы
в сфере водоснабжения и водоотведения
муниципального унитарного предприятия
«Жилищно-коммунальное хозяйство Тбилисского района»
на период 2027-2029 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь статьями 20, 50, 57 Устава муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края, постановляю:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Тбилисского района» на период 2027-2029 годы (приложение).

2. Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство Тбилисского района» (Капанадзе Т.С.) разработать инвестиционную программу в соответствии с данным техническим заданием.

2

3. Отделу информатизации организационно-правового управления администрации муниципального образования Тбилисский район (Свиридов Д.И.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Тбилисский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы муниципального образования Тбилисский район, начальника управления по ЖКХ, строительству, архитектуре Зарудную Ю.В.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Муниципального образования
Тбилисский муниципальный район
Краснодарского края



О.М. Ляхов

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования Тбилисский
район
от «01» 07 2026 года № 600

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы
в сфере водоснабжения и водоотведения
муниципального унитарного предприятия
«Жилищно-коммунальное хозяйство Тбилисского района»
на период 2027-2029 годы

№ п/п	Наименование	Содержание
1.	Основания для выполнения работ	1.1 Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее — Федеральный закон № 416-ФЗ). 1.2 Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 1.3 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее — постановление Правительства Российской Федерации № 641). 1.4 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 1.5 Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 1.6 Приказ Министра России от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
2.	Заказчик	Администрация муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края
3.	Исполнитель	Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Тбилисского района» (далее - МУП «ЖКХ Тбилисского района»).
4.	Границы разработки	Объекты систем водоснабжения и водоотведения МУП «ЖКХ Тбилисского района»

	инвестиционной программы	
5.	Основные требования к инвестиционной программе	5.1 Инвестиционная программа разрабатывается МУП «ЖКХ Тбилисского района» на период с 2027 по 2029 годы. 5.2 Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с положениями статьи 40 Федерального закона № 416-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации № 641. 5.3 Цели инвестиционной программы МУП «ЖКХ Тбилисского района» на 2027-2029 годы (далее — Инвестиционная программа): — повышение надежности, качества и эффективности функционирования систем водоснабжения и водоотведения МУП «ЖКХ Тбилисского района»; — обеспечение стабильной подачи питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; — реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры с учетом перспективного развития территории; — повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению и водоотведению. 5.4 Задачи инвестиционной программы: — провести реконструкцию и замену изношенных участков трубопроводов систем водоснабжения и водоотведения; — повысить инвестиционную привлекательность коммунальной инфраструктурной сферы за счет прозрачности и обоснованности мероприятий программы; — обеспечить баланс интересов ресурсоснабжающих организаций и потребителей коммунальных услуг при формировании тарифов; — снизить аварийность и технологические потери в системах водоснабжения и водоотведения; — повысить энергоэффективность технологических процессов в сфере водоснабжения и водоотведения. 5.5 Инвестиционная программа должна включать в себя документы и материалы согласно строке 6 настоящего Технического задания. 5.6 Мероприятия Инвестиционной программы должны быть представлены в виде Адресного перечня мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП «ЖКХ Тбилисского района» на 2027-2029 годы (далее — Адресный перечень мероприятий) с описанием и указанием места расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих однозначную идентификацию таких объектов, с обоснованием необходимости реализации мероприятий, а также указанием

		основных технических характеристик таких объектов до и после реализации мероприятия. 5.7 Мероприятия Инвестиционной программы должны быть направлены на достижение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП «ЖКХ Тбилисского района» 5.8 Стоимость мероприятий Инвестиционной программы в Адресном перечне мероприятий по годам реализации должна соответствовать объемам финансирования утвержденной Инвестиционной программы. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов производственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 5.9 По каждому мероприятию Инвестиционной программы в Адресном перечне мероприятий должен быть указан объем и источники финансирования на каждый год реализации в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период. 5.10 Адресный перечень мероприятий должен содержать график реализации мероприятий Инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию.
6.	Структура инвестиционной программы	6.1 Паспорт Инвестиционной программы. 6.2 Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования Инвестиционной программы по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в том числе: - собственные средства регулируемой организации; - займы и кредиты; - бюджетные средства; - прочие источники. 6.3 Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размер расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных мероприятиями, описание и место расположения строящихся, модернизируемых, реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих однозначную идентификацию таких

		объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия на 2027-2029 годы. 6.4 Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. 6.5 Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы. 6.6 Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию Инвестиционной программы. 6.7 График реализации мероприятий Инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию. 6.8 Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации Инвестиционной программы. 6.9 Отчет об исполнении предшествующей Инвестиционной программы.
7.	Согласование и утверждение Инвестиционной программы	7.1 Инвестиционная программа согласовывается администрацией муниципального образования Тбилисский район. 7.2 Инвестиционная программа утверждается Советом муниципального образования Тбилисский район.
8.	Сроки	Инвестиционная программа разрабатывается организацией МУП «ЖКХ Тбилисского района» в течение трех месяцев с момента утверждения настоящего технического задания.
9.	Корректировка Технического задания	9.1 Предложения по формированию и корректировке Технического задания вправе вносить организация водопроводно-канализационного хозяйства. 9.2 Корректировка Технического задания осуществляется в случаях: - изменения действующего законодательства Российской Федерации; - необходимости внесения изменений в утвержденный Адресный перечень мероприятий; - внесения изменений и дополнений в параметры, предусмотренные при регулировании тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения МУП «ЖКХ Тбилисского района» на период регулирования.

Приложение № 1
к Техническому заданию
на разработку инвестиционной в
сфере водоснабжения и водоотведения
муниципального унитарного предприятия
«Жилищно-коммунальное хозяйство
Тбилисского района»
на период 2027-2029 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов
централизованных систем водоснабжения и водоотведения

№ п/п	Перечень объектов и место расположение	Основные технические характеристики			Период выполнения, год
		Материал трубопровода	Диаметр трубопровода, мм	Протяжён- ность, м	
1	2	3	4	5	6
ВОДОСНАБЖЕНИЕ					
станция Тбилисская Тбилисского сельского поселения Тбилисского района					
	Реконструкция участка водовода № 1, ст. Тбилисская, от ул. Набережной, 43А до ул. Новой (1-й этап)	ПНД	225	330	2027
	Реконструкция участка водовода №1, ст. Тбилисская, от ул. Набережной, 43А до ул. Новой (2-й этап)	ПНД	225	250	2028
	Реконструкция сетей централизованного водоснабжения на участке ул. Садовая от № 109 до № 141 в станице Тбилисской	ПНД	110	340	2029
поселок Октябрьский Тбилисского сельского поселения Тбилисского района					
	Реконструкция ветхих сетей централизованного водоснабжения на участке от водозабора до ул. Южной в поселке Октябрьский (1 этап)	ПНД	160	70	2027
	Реконструкция ветхих сетей централизованного водоснабжения на участке от водозабора до ул. Южной в поселке Октябрьский (2 этап)	ПНД	160	70	2028
	Реконструкция ветхих сетей централизованного водоснабжения на участке от водозабора до ул. Южной	ПНД	160	60	2029

	протяжённостью 60 м в поселке Октябрьский (3 этап)				
Нововладимировское сельское поселение и Ловлинское сельское поселение Тбилисского района					
	Реконструкция ветхих сетей централизованного водоснабжения на участке ул. Ленина № 23 до № 45, ул. Заводская № 17 до № 21 в станице Нововладимировской	ПНД	110	480	2027
	Реконструкция ветхих сетей централизованного водоснабжения на участке ул. Молодежная от №1 до артезианской скважины № 6587 (219) в станице Ловлинской	ПНД	75	300	2028
	Реконструкция ветхих сетей централизованного водоснабжения на участке ул. Набережная от № 37 до № 49 в станице Нововладимировской	ПНД	75	370	2029
Геймановское сельское поселение и Алексее-Тенгинское сельское поселение Тбилисского района					
	Реконструкция ветхих сетей централизованного водоснабжения от артезианской скважины № 1249 в 400 м по направлению на юг от южной окраины в хуторе Советском Геймановского сельского поселения (1 этап)	ПНД	110	250	2027
	Реконструкция ветхих сетей централизованного водоснабжения от артезианской скважины № 1249 в 400 м по направлению на юг от южной окраины в хуторе Советском Геймановского сельского поселения (2 этап)	ПНД	110	210	2028
	Реконструкция ветхих сетей централизованного водоснабжения на участке от артезианской скважины № 7344 до переулка Степной в станице Алексее-Тенгинской	ПНД	110	400	2029
Ванновское сельское поселение Тбилисского района					
	Реконструкция ветхих сетей централизованного водоснабжения на участке ул. Красная от № 1 до № 5 в х. Веселый	ПНД	75	130	2027

Реконструкция ветхих сетей централизованного водоснабжения на участке ул. Красная от № 5 до № 11 в х. Веселый	ПНД	75	130	2028.
Реконструкция ветхих сетей централизованного водоснабжения на участке ул. Красная от № 11 до № 13 в х. Веселый	ПНД	75	130	2029
ВОДООТВЕДЕНИЕ				
станция Тбилисская Тбилисского сельского поселения Тбилисского района				
Реконструкция ветхих сетей централизованного водоотведения на участке ул. Октябрьская в станице Тбилисской	ПНД	400	72	2027
Реконструкция ветхих сетей централизованного водоотведения на участке ул. Октябрьская в станице Тбилисской	ПНД	400	73	2028
Реконструкция ветхих сетей централизованного водоотведения на участке ул. Октябрьская в станице Тбилисской	ПНД	400	77	2029
поселок Октябрьский Тбилисского сельского поселения Тбилисского района				
Реконструкция ветхих сетей централизованного водоотведения на участке ул. Радио № 9 – № 11 в поселке Октябрьский	ПНД	160	70	2027
Реконструкция ветхих сетей централизованного водоотведения на участке ул. Рязанцева № 11–№ 13 в поселке Октябрьский	ПНД	160	80	2028
Реконструкция ветхих сетей централизованного водоотведения на участке ул. Рязанцева № 13 – ул. Радио № 19 в поселке Октябрьский	ПНД	200	43	2029

Приложение № 2
к Техническому заданию
на разработку инвестиционной в
сфере водоснабжения и водоотведения
муниципального унитарного предприятия
«Жилищно-коммунальное хозяйство
Тбилисского района»
на период 2027-2029 годы

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3	4	5	6
ВОДОСНАБЖЕНИЕ					
Тбилисское сельское поселение Тбилисского района, за исключением поселка Октябрьский					
1. Показатели качества питьевой воды					
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
2.1	Количество перерывов в подаче воды зафиксированных на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,34	0,33	0,33
3. Показатели эффективности использования ресурсов					
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	31,43	31,43	31,43

3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч ас/м ³	0,6628	0,6628	0,6628
*показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.					
Поселок Октябрьский Тбилисского сельского поселения Тбилисского района					
1. Показатели качества питьевой воды					
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
2.1	Количество перерывов в подаче воды зафиксированных на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,58	0,57	0,57
3. Показатели эффективности использования ресурсов					
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	22,47	22,47	22,47
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды*	кВт*ч ас/м ³	0,9650	0,9650	0,9650
*показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.					
Нововладимировское и Ловлинское сельские поселения Тбилисского района					
1. Показатели качества питьевой воды					
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0

	производственного контроля качества питьевой воды				
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
2.1	Количество перерывов в подаче воды зафиксированных на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0
3. Показатели эффективности использования ресурсов					
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	34,28	34,28	34,28
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч ас/м ³	0,7281	0,7281	0,7281
*показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.					
Алексее-Тенгинское, Геймановское, Марьинское, Песчаное сельские поселения Тбилисского района					
1. Показатели качества питьевой воды					
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
2.1	Количество перерывов в подаче воды зафиксированных на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, возникших в результате	ед./км	0	0	0

	аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год				
3. Показатели эффективности использования ресурсов					
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	24,49	24,49	24,49
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/м³	0,7381	0,7381	0,7381
*показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.					
Ваньновское сельское поселение Тбилисского района					
1. Показатели качества питьевой воды					
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующей установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
2.1	Количество перерывов в подаче воды зафиксированных на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,3	0,2	0,2
3. Показатели эффективности использования ресурсов					
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	10,9	10,9	10,9
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/м³	0,6151	0,6151	0,6151
*показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.					

ВОДООТВЕДЕНИЕ					
Тбилисское сельское поселение Тбилисского района, за исключением поселка Октябрьский					
1. Показатели очистки сточных вод					
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0
1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0	0	0
1.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	0	0	0
1.4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения	%	0	0	0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения					
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	1,26	1,25	1,25
3. Показатели эффективности использования ресурсов					
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м³	1,5149	1,5149	1,5149
*показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.					
Поселок Октябрьский Тбилисского сельского поселения Тбилисского района					
1. Показатели очистки сточных вод					
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0
1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0	0	0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения					
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	1,59	1,59	1,58
3. Показатели эффективности использования ресурсов					
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м³	0	0	0