

**Описание обстоятельств и причин несчастных случаев, произошедших с посторонними лицами на электросетевом оборудовании ОАО «Кубаньэнерго» в первом полугодии 2012 года.**

**18.02.2012** в районе 17:30 час в оперативно – диспетчерскую группу Сочинского РЭС поступали звонки от абонентов р-на Светлана г.Сочи, ул.Курортный проспект 75Б, запитанного от РП-16, с жалобами на низкое напряжение.

18.02.2012 в 18:30 с целью определения возможной неисправности для осмотра оборудования РП-16 направлена бригада ОВБ Сочинского РЭС.

При осмотре РП-16 бригадой ОВБ, установлено: замок на дверях РП-16 сорван, в отсеке трансформатора Т-1 РП-16 обнаружен мужчина, который находился в лежачем положении. Диспетчерские наименования и знаки безопасности на РП-16 имеются.

На место происшествия незамедлительно были вызваны скорая медицинская помощь, а также полиция. Приехавшими работниками скорой медицинской помощи было установлено, что на теле пострадавшего имеются следы воздействия электрического тока. Пострадавший был отправлен в больницу Хостинского района г.Сочи.

Причина несчастного случая: самовольное проникновение в электроустановку со взломом замка.

**20.04.2012** в 23:23 при производстве ремонтных работ автомобиля «Скания» гос. №М100ОК 161RUS, принадлежащего ИП «Синдикаев Р.Ш.», водитель Кузьменко М.Н. поднял кузов полуприцепа «Тонар» под проводами ВЛ-110 кВ. В результате приближения на недопустимое расстояние к проводу ВЛ-110 кВ произошло электродуговое перекрытие между проводом и кузовом полуприцепа, в результате чего водитель автомобиля Кузьменко М.Н. получил ожоги рук и ног.

Причина несчастного случая: самовольное производство ремонтных работ автомобиля в охранной зоне ВЛ-110 кВ.

**30.04.2012** в 11-24, филиал ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети - несчастный случай с посторонним лицом Дикаленко В.В.

01.05.2012 в 08-00 часов начальнику Горячеключевского РЭС поступило сообщение из центральной городской больницы г.Горячий Ключ о том, что 30.04.2012 был госпитализирован Дикаленко В.В. с термическими ожогами.

При осмотре ВЛ-110 кВ «Мартанская-Шенджий» в пролете опор №90-91 (берег реки Псекупс в районе пос. Молькино) были обнаружены остатки углепластикового удилища. Предположительно при переносе удилища в

вертикальном положении под ВЛ-110 кВ «Мартанская – Шенджий» пострадавший прикоснулся к нижнему проводу ВЛ-110 кВ и был поражен электрическим током.

Причина несчастного случая: лов рыбы вблизи действующей ВЛ, личная неосторожность пострадавшего.

**23.05.2012** в 15-58 на диспетчерский пункт Адлерского РЭС поступил звонок от жителя села Ермоловка о том, что в селе Ермоловка горит автомобиль.

Предположительно, машинист БКМ на базе автомобиля марки «ЗИЛ», управляя бурильно-крановой установкой с пульта управления, находящегося вне кабины, заметил, что поднятая стрела установки коснулась провода воздушной линии электропередач 10 кВ, вследствие чего произошло однофазное замыкание на «землю», корпус автомобиля оказался под напряжением. Решив перегнать машину от линии электропередачи, водитель, взявшись за ручку дверцы кабины, был поражен электрическим током.

Причина несчастного случая: выполнение работ в охранной зоне ВЛ-10 кВ без согласования с руководством филиала ОАО «Кубаньэнерго» - Сочинские электрические сети.

**30.05.2012** произошел смертельный несчастный случай с посторонним лицом в филиале ОАО «Кубаньэнерго» - Тихорецкие электрические сети.

30.05.2012 в 18.10 мастеру Новорождественского с/у поступила информация от жителей ст.Новорождественской о том, что в ст.Новорождественской погиб человек от поражения электрическим током, информация о месте происшествия не указывалась.

При осмотре места происшествия установлено, что по улице Комсомольской, между забором дома №59 и опорой №11 ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП-Р-3-137 лежат провода, выполненные из кусков телефонного кабеля и других проводов, имеющие оголение в местах соединения. Со стороны домовладения эти провода были закреплены на фронтоне дома и являлись вводом в домовладение. Тела пострадавшего на месте происшествия не было (отвезено работниками следственных органов для проведения экспертизы).

Домовладение по улице Комсомольская, дом 59 по заявке Кубанской Энергосбытовой компании №3315 с 08.06.2011 было отключено от электрической сети за неуплату электроэнергии.

Предположительно пострадавший попал под напряжение при попытке выполнить наброс на провода ВЛ-0,4 кВ опоры №11.

**16.06.2012** произошел несчастный случай с посторонним лицом в филиале ОАО «Кубаньэнерго» - Лабинские электрические сети.

16.06.2012 в 15-07 диспетчеру ОДГ Мостовского РЭС поступило сообщение от жительницы п. Псебай, д.13а, ул. Промышленная, Сысоевой Н.Д., что в п.Псебай, по ул. Промышленная в пролете опор №3 и №4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП П-11-286 оборван фазный провод.

Со слов Сысоевой Н.Д., по просьбе диспетчера ОДГ Мостовского РЭС она находилась возле оборванного провода, который лежал на кустарнике, и следила, чтобы никто не подходил к проводу. Через некоторое время она решила перезвонить диспетчеру, покинув место обрыва провода.

По мнению комиссии, фазный провод ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП П-11-286 после обрыва находился под напряжением. Автоматический выключатель данной линии не отключился, т.к. провод лежал на кустарнике и не имел контакта с землей (что является обязательным условием для работы защит).

Со слов свидетеля гр. Дубинина А. в момент, когда Сысоева Н.Д. ушла от места обрыва провода там появилась девочка 9 лет на велосипеде. Подъехав к проводу, она остановилась, по неизвестным мотивам взяла провод рукой и была поражена электрическим током.

Причина несчастного случая: прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, незнание опасности приближения к электроустановкам, опасности поражения электрическим током.

**27.06.2012** в филиале ОАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» произошел несчастный случай с посторонним лицом.

Обстоятельства несчастного случая:

27.06.2012 в 14:40 главному инженеру Выселковского РЭС поступило сообщение из органов МВД о попадании под напряжение человека по адресу ст. Новогражданская, ул. Молодежная д. 24.

На место происшествия выехали представители Усть-Лабинских ЭС.

Осмотром места происшествия установлено: возле опоры № 1-3 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-ГР-5-303 обнаружен труп пострадавшего, на котором были одеты лапы и предохранительный пояс с оборванным стропом.

При опросе очевидцев установлено, что для ремонта фронтона дома по ул. Молодежная д. 24 владелец попросил пострадавшего обесточить ответвление от ВЛ-0,4 кВ к его дому.

Примерно 8:10 27.06.2012 пострадавший, без уведомления работников Усть-Лабинских ЭС, поднялся на опору № 1-3 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-ГР-5-303 и отсоединил провода ответвления в дом.

По окончании работы по ремонту фронтона, примерно в 12:30 пострадавший, с применением лазов и предохранительного пояса, поднялся на опору № 1-3, для подсоединения проводов ответвления от дома к ВЛ-0,4 кВ и при присоединении второго провода пострадавший упал на землю. Бригада медицинской помощи, прибывшая на место происшествия, констатировала смерть пострадавшего.

Причина несчастного случая будет известна после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.

Причины несчастного случая:

- самовольное производство работ по подключению ввода в домовладение без уведомления и согласования с филиалом ОАО «Кубаньэнерго» - Усть-Лабинские электрические сети;

- игнорирование опасности поражения электрическим током.